

CLARIFICARE

privind procedura de Licitatie deschisa „Sistem de diagnoză și modernizare a hidroagregatului nr.2 – Proiectare, furnizare echipamente și softuri. Instalare în site, implementare softuri. Integrare în SCADA/DLC, probe și teste, PIF” necesare în cadrul lucrării “Modernizare HA2 CHE Remeți, inclusiv a Stației de 110kV, instalațiilor generale aferente centralei, nodului de presiune și Baraj Drăgan. ETAPA I.”

Solicitare operator economic	Răspuns achizitor
Referitor la de Licitatie deschisa „Sistem de diagnoză și modernizare a hidroagregatului nr.2 – Proiectare, furnizare echipamente și softuri. Instalare în site, implementare softuri. Integrare în SCADA/DLC, probe și teste, PIF” necesare în cadrul lucrării “Modernizare HA2 CHE Remeți, inclusiv a Stației de 110kV, instalațiilor generale aferente centralei, nodului de presiune și Baraj Drăgan. ETAPA I.” La pct. 3.7.1. Cuploare capacitive din Caietul de Sarcini se solicită: „Contractantul va avea cel puțin 30 de ani de experiență în domeniul descărcărilor parțiale”, precum și condiția „de a prezenta dovada că sistemele similare au funcționat cu succes pe generatoare sincrone, pe o perioada de cel puțin 10 ani”. Față de cele de mai sus solicităm să eliminați prima cerință sau să o reformulați în sensul de a accepta experiența producătorului în domeniul descărcărilor parțiale de cel puțin 10 ani. Facem precizarea că producătorul oferă suport la instalarea și punerea în funcțiune a cuplorilor, iar impunerea unei asemenea cerințe contractantului duce la limitarea participării la licitație.	Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. (<i>denumită în continuare „S.S.H. Hidroserv S.A.”</i>) aflată în reorganizare, societate ce nu este autoritate contractantă, având în vedere documentația de atribuire a contractului de furnizare „Sistem de diagnoză și modernizare a hidroagregatului nr. 2 – Proiectare, furnizare echipamente și softuri. Instalare în site, implementare softuri. Integrare în SCADA/DLC, probe și teste, PIF” necesare în cadrul lucrării “Modernizare HA2 CHE Remeți, inclusiv a Stației de 110kV, instalațiilor generale aferente centralei, nodului de presiune și Baraj Drăgan. ETAPA I.” prin procedura de Licitatie deschisa, postată pe site-ul societății în data de 11.03.2025, vă comunică următoarele: „Furnizorul, prin producatorul de specialitate va avea o experiență de cel puțin 10 ani în domeniul descărcărilor parțiale. În Oferta transmisă, acesta va prezenta o lista cu sistemele similare instalate și puse în funcțiune și care au funcționat cu succes pe generatoare sincrone pe o perioadă de cel puțin 7-10 ani”.