

CLARIFICARE

privind achiziția de „Realizare proiect SCADA Hidroagregat (HA) si Servicii Generale (SG), aplicatie soft”
pentru lucrarea de tip **LN4 HA CHE LERESTI**

Solicitare operator economic	Răspuns achizitor
	Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. (denumită în continuare „S.S.H. Hidroserv S.A.”), societate ce nu este autoritate contractantă, având în vedere documentația de atribuire „Realizare proiect SCADA Hidroagregat (HA) si Servicii Generale (SG), aplicatie soft” pentru lucrarea de tip LN4 HA CHE LERESTI., prin procedura de Licitatie deschisă, postată pe site-ul societății în data de 24.07.2025, vă comunică următoarele:
„- In documentatia de atribuire se solicita respectarea normativului NHE11/2022. Va rugam daca se poate sa ni-l puneți la dispoziție”.	A fost solicitat normativul NHE11/2022 beneficiarului SH Curtea de Argeș și va fi pus la dispoziție pe site;
„- pentru a estima un număr cat mai exact de intrări/ieșiri ale aplicației, este necesar proiectul actual al sistemului existent pe baza căruia se va realiza modernizarea ceruta. Va rugam daca se poate sa ni-l puneți la dispoziție, sau sa indicati numarul de I/O-uri din sistemul existent”	În conformitate cu cerințele Caietului de Sarcini nr.19707/09.07.2025 – capitolul 8.Volumul furniturii, proiectul trebuie realizat de dumneavoastră; pentru documentare ofertantul poate solicita o vizită în centrală, fiind necesară o listă a persoanelor care vor efectua vizita.
„- va rugam daca se poate sa ne puneți la dispoziție funcționalitățile existente la sucursala Curtea de Argeș pentru a putea estima realizarea aplicației SCADA cerute „ Sistemul SCADA va implementa cel puțin toate functionalitatile implementate in sistemele SCADA existente in prezente in Sucursala Curtea de Arges”	Funcțiile sistemului de automatizare și SCADA sunt cele din Caietul de Sarcini nr.19707/09.07.2025 – capitolul 7;

„- in documentatia de atribuire se mentioneaza ca Termenul de executie va fi de 90 zile de la data semnării contractului, în conformitate cu Caietul de sarcini nr. 19707/09.07.2025. Obiectul proiectului include achizitia unor echipamente de automatizare si IT, proiectarea si uzinarea unor tablouri de automatizare, activitati de instalare si montaj, realizare si implementare software PLC si HMI, realizare si implementare software Scada. Va rugam sa ne precizati daca toate aceste activitati trebuiesc realizate in maxim 90 zile de la data semnării contractului sau o parte dintre acestea se pot incadra la precizarea ca: Durata contractului începe la data intrării în vigoare a acestuia și este valabilă până la îndeplinirea integrală și corespunzătoare a obligațiilor de către ambele părți”	Termenul de executare este de 90 zile de la data semnării contractului pentru toate serviciile solicitate în Caietul de Sarcini nr.19707/09.07.2025.
„- va rugam sa ne comunicati care este platforma software Scada agreata in cadrul sistemului informatic de proces care functioneaza SSH Hidroserv SA”	Platforma existentă la dispecerat cu care trebuie realizata integrarea este Rexsys (RXDataGateway și ProView);
„- va rugam sa ne comunicati daca in cadrul acestui proiect sunt preferate anumite brand-uri pentru echipamentele de automatizare (PLC-uri, etc.).	Echipamentele oferite trebuie să respecte caracteristicile tehnice și funcționale solicitate în Caietul de Sarcini nr.19707/09.07.2025 , și pot fi de la orice producător care să îndeplinească cerințele solicitate în Caietul de Sarcini nr.19707/09.07.2025