

CLARIFICARE

privind achiziția de „Modernizare Stație 110 kV CHE Remeți – Proiectare echipamente electrice, furnizare echipamente electrice, soft, implementare soft. Demontare/montare echipamente electrice, Lucrări de Construcții, asistență tehnică integrare în SCADA/DLC stație, probe, teste, PIF din cadrul lucrării de Modernizare HA2 din CHE Remeți, inclusiv a Stației de 110kV, instalațiilor generale aferente centralei, nodului de presiune și Baraj Drăgan. Etapa I.”

Solicitare operator economic	Răspuns achizitor
	Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. (denumită în continuare „S.S.H. Hidroserv S.A.”), societate ce nu este autorizată contractantă, având în vedere documentația de atribuire „Modernizare Stație 110 kV CHE Remeți – Proiectare echipamente electrice, furnizare echipamente electrice, soft, implementare soft. Demontare/montare echipamente electrice, Lucrări de Construcții, asistență tehnică integrare în SCADA/DLC stație, probe, teste, PIF din cadrul lucrării de Modernizare HA2 din CHE Remeți, inclusiv a Stației de 110kV, instalațiilor generale aferente centralei, nodului de presiune și Baraj Drăgan. Etapa I.”, prin procedura de Licitatie deschisă, postată pe site-ul societății în data de 05.06.2025, vă comunică următoarele:
„1. În cazul unei asocieri garanția de participare trebuie plătită de ambele companii, sau doar de liderul asocierii?”	Garanția de participare va fi efectuată de către liderul asocierii.
„2. Cifra de afaceri poate fi cumulată între două companii asociate, având în vedere că asociații firmelor sunt aceleași pe ambele firme?”	Cifra de afaceri poate fi cumulată între două societăți asociate.
„3. În urma discuțiilor avute în teren, obiectul 6a Sistemul de monitorizare și comandă de la distanță SCADA nu face obiectul acestei achiziții. Vă rugăm confirmați.(în lista de echipamente nu se oferă Vol. 5 DLC Cameră de comandă)”	Privind Obiectul 6a – Sistem SCADA/DLC, conform caietelor de sarcini: - Volumul 1. Sistem monitorizare și comandă SCADA, - Volumul 4. Rețele de comunicații C.H.E. REMEȚI. Integrare cu alte sisteme din cadrul C.H.E. REMEȚI și dispecerat hidroenergetic - ETAPA I, - Volumul 5. DLC Cameră de comandă, se cotează: A) Echipamentele hardware și softurile pentru realizarea și integrarea sistemului metering în sistemul SCADA/DLC și anume: 1. Furnituri hardware – P13 Metering decontare, care conform CS Volumul 5 - DISPECER LOCAL DE CENTRALĂ – CAMERA DE COMANDĂ, pag. 14/30 și FT nr.8, care se compune din: - interfață de comunicație cu sistemul de control – FO Ethernet Industrial, cu protocol acordat de Beneficiar; - interfață de comunicație cu sistemul de contorizare – FO Ethernet Industrial, cu protocol acordat de Beneficiar;

	- interfață de comunicație cu calculatorul portabil (laptop) – serial; - interfață de comunicație pentru sincronizare timp intern; 2. Softurile care se livreaza si se instaleaza pentru realizarea sistemului informatic pentru gestiunea si arhivarea contoarelor de energie electrica (inclusiv contorizarea pe centrala): - furnitura software pentru sistemul de metering: sisteme de operare, pachete si aplicatiile software; - interfețele software pentru comunicația cu: contorii, Sistemul SCADA, sistemul informatic (in zona DMZ) pentru gestiunea producției de energie electrica in C.H.E. Remeti; - alte cerinte privind implementarea sistemului de metering, solicitate prin CS - Volumul 5 - DISPECER LOCAL DE CENTRALĂ – CAMERA DE COMANDĂ, OBIECTUL 6 – Sistem de monitorizare și comandă de la distanță SCADA. 3. Licente si aplicatiile software pentru contoarele de energie electrica 4. Integrare sistem metering in SCADA/DLC B. Licentele si aplicatiile software Licentele si aplicatiile software pentru toate echipamentele numerice din furnitura statiei 110kV (RTU, protectii, contoare, etc.), cat si pentru Sistemul informatic de gestiunare si arhivare a contoarelor de energie electrica (Sistem de metering) C. Integrarea statiei de 110kV Remeti in Sistemul SCADA/DLC, care va presupune cel putin urmatoarele cerinte si activitati realizate de catre furnizor/executantul lucrarilor, prezentate si in Formular F 4.2 – Lista cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări, anexa 1 la caietul de sarcini si anume: : - asigurarea de date si informatii privind: harta cu registrii, schemele logice, conditionarile si cerintele realizate in echipamentele numerice ale statiei, marimile, pozitiile de stare ale echipamentelor, permisiile si comenzile ce se vor executa din SCADA, mesajele, alarmele si semnalizarile transmise in SCADA de la echip. numerice ale statiei; - participarea la testele si verificarile functionale a statiei dupa integrarea acesteia in SCADA/DLC.
„4. Avand in vedere ca lucrarea este cu proiectare si volumul destul de ridicat, va solicitam sa prelungiti termenul de depunere cu 14 zile.”	Termenul limită de depunere a ofertei stabilit initial in Anuntul de participare a fost de 01.07.2025, ora 10:00. Nu se accepta prelungirea termenului de depunere a ofertelor.
„Având în vedere complexitatea licitației, volumul de informatii, perioada concediilor de vara care aduce întârzieri în răspunsurile furnizorilor de materiale și echipamente, vă rugăm respectuos să acceptați prelungirea termenului de depunere a ofertei cu 10 zile față de termenul limită stabilit.”	Termenul limita de depunere a ofertei este de 08.07.2025, ora 10:00 (conform Clarificării II).