

CLARIFICARE

privind achiziția de „Modernizare Stație 110 kV CHE Remeți – Proiectare echipamente electrice, furnizare echipamente electrice, soft, implementare soft. Demontare/montare echipamente electrice, Lucrări de Construcții, asistență tehnică integrare în SCADA/DLC stație, probe, teste, PIF din cadrul lucrării de Modernizare HA2 din CHE Remeți, inclusiv a Stației de 110kV, instalațiilor generale aferente centralei, nodului de presiune și Baraj Drăgan. Etapa I.”

Solicitare operator economic	Răspuns achizitor
„În pag. 8 din volumul 1 – Parte II_Anexa C – CTS – Instalatii de automatizare, se mentioneaza urmatoarele limbaje de programare ca fiind necesare pentru RTU: Limbaje de programare permise (conform IEC 61131-5 și IEC 61131-3): Instruction List (IL); Structured text (ST); Ladder Diagram (LAD); Function Block Diagram (FBD); Sequential Function Chart (SFC). Avand in vedere ca in fisa tehnica nu sunt mentionate aceste limbaje, va rugam sa ne confirmati ca acestea nu sunt necesare”	Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. (denumită în continuare „S.S.H. Hidroserv S.A.”), societate ce nu este autoritate contractantă, având în vedere documentația de atribuire „Modernizare Stație 110 kV CHE Remeți – Proiectare echipamente electrice, furnizare echipamente electrice, soft, implementare soft. Demontare/montare echipamente electrice, Lucrări de Construcții, asistență tehnică integrare în SCADA/DLC stație, probe, teste, PIF din cadrul lucrării de Modernizare HA2 din CHE Remeți, inclusiv a Stației de 110kV, instalațiilor generale aferente centralei, nodului de presiune și Baraj Drăgan. Etapa I.”, prin procedura de Licitatie deschisă, postată pe site-ul societății în data de 05.06.2025, vă comunică următoarele: Pentru programarea si parametrizarea RTU statie 110kV se va utiliza cel putin unul din limbajele de programare mentionate la pag.8 din volumul 1 - Parte II_Anexa C - CTS - Instalatii de automatizare, permise (conform IEC 61131-5 și IEC 61131-3): Instruction List (IL); Structured text (ST); Ladder Diagram (LAD); Function Block Diagram (FBD); Sequential Function Chart (SFC). Oferta tehnico-economica va raspunde cerintelor si conditiilor solicitate prin Caietul de sarcini cu nr. 14572/27.05.2025 cat si Caietelor de sarcini din DTE elaborate de Beneficiarul final Hidroelectrica, anexa 2 si 3, disponibile de pe link (anunt licitatie).