

CLARIFICARE

privind achiziția de „**Separatoare tripolare, transformatoare de masura curent, transformatoare de masura tensiune, descarcatoare, izolatori sustinere**” pentru lucrarea de tip LN3 Statie 110kv CHE Simileasca

Solicitare operator economic	Răspuns achizitor
	Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. (denumită în continuare „S.S.H. Hidroserv S.A.”), societate ce nu este autoritate contractantă, având în vedere documentația de atribuire „ Separatoare tripolare, transformatoare de masura curent, transformatoare de masura tensiune, descarcatoare, izolatori sustinere ”- LN3 Statie 110kv CHE Simileasca prin procedura de Licitatie deschisă, postată pe site-ul societății în data de 28.10.2025, vă comunică următoarele:
„Având în vedere responsabilitățile furnizorului , din capitolul 8.2 CONDITII DE CALITATE, vă rugăm să clarificați ce documente sunt considerate acceptabile pentru satisfacerea cerinței „buletine de verificare și pașapoarte complete.””	Documentele considerate acceptabile sunt Buletinul de verificare metrologică pentru atestarea conformității cu clasa de precizie solicitată și un Raport de încercare de fabrica sau emis de o firmă atestată, raport din care sa reiasă rezistența de izolație pe fiecare înfășurare la transformatoare, respectiv pe fiecare secțiune la separatoare, precum și rezistența ohmica pe fiecare înfășurare la transformatoare , respectiv rezistența de contact la separatoare.