

CLARIFICARE

privind achiziția de **„Echipamente hidro-electro-mecanice (EHEM) din cadrul lucrării
”Modernizarea instalației de comandă și acționare a vanelor cu închidere rapidă (VIR) aferente
hidroagregatelor din CHE Porțile de Fier I”**

Solicitare operator economic	Răspuns achizitor
1.”Se solicită prelungirea cu 30 zile a termenului limită de depunere a ofertelor”	Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. (<i>denumită în continuare „S.S.H. Hidroserv S.A.”</i>), societate ce nu este autoritate contractantă, având în vedere documentația de atribuire privind achiziția de „Echipamente hidro-electro-mecanice (EHEM) din cadrul lucrării ”Modernizarea instalației de comandă și acționare a vanelor cu închidere rapidă (VIR) aferente hidroagregatelor din CHE Porțile de Fier I” , prin procedura de Licitatie deschisă, postată pe site-ul societății în data de 10.12.2025, vă comunică următoarele: Având în vedere importanța lucrării pentru beneficiarul final, nu este posibilă prelungirea termenului pentru depunerea ofertelor. Data limită de depunere a ofertelor este 15.01.2026, ora 10:00.

2.Se acceptă produse Bosch Rextroth și blocuri de control hidraulice echivalente, specifice aplicației (schemei hidraulice)? Se dorește respectarea desenelor de execuție ale blocurilor de control hidraulic din proiectul tehnic?	2. Se accepta și produse similare care să respecte în totalitate schema hidraulica SICA-VIR-075-100. Ele trebuie să respecte cantitatea specificată, caracteristicile și funcționalitatea sistemului. Trebuie respectată schema hidraulica atașată la caietul de sarcini.
3. Care este intervalul de timp estimat dintre momentul declarării castigatorului si semnarea efectiva a contractului?	3.Intervalul de timp dintre momentul declarării câștigătorului și semnarea efectivă a contractului se găsește în Fișa de Date a Achiziției la Cap V.4.1) CĂI DE ATAC din Documentația de Atribuire.
4.Dulap conditionare. Ce intelegeti prin dulap conditionare? Va rugam sa transmiteti specificatia tehnica si/sau proiectul de executie pentru aceasta pozitie.	4.Prin dulap de condiționare se dorește furnizarea unui tablou electric de comandă a unității de condiționare ulei.