

CLARIFICARE

privind achiziția echipamente și serviciu Upgrade SCADA pentru lucrarea de tip LN3 Upgrade RAV, RAT, SCADA HA1 CHE Zigoneni

Solicitare operator economic	Răspuns achizitor
	Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. (denumită în continuare „S.S.H. Hidroserv S.A.”), societate ce nu este autoritate contractantă, având în vedere documentația de atribuire achiziția echipamente și serviciu Upgrade SCADA pentru lucrarea de tip LN3 Upgrade RAV, RAT, SCADA HA1 CHE Zigoneni, prin procedura de Licitatie deschisă, postată pe site-ul societății în data de 23.02.2026, vă comunică următoarele:
Platforma de virtualizare. La pagina 3 este menționată platforma Microsoft Hyper-V, iar la pagina 4 se indică virtualizare cu Vmware ESXi. Având în vedere că cele două soluții nu pot fi utilizate simultan pentru același scop, vă rugăm să precizați platforma de virtualizare dorită	Se accepta oricare soluție de virtualizare, Microsoft Hyper-V sau Vmware ESXi, cu justificarea argumentată a alegerii soluției oferite
Schema electrică a tabloului de control. Vă rugăm să ne puneți la dispoziție schema electrică a tabloului de control în care urmează a fi înlocuit PLC-ul. Din descrierea CS rezultă că se înlocuiesc doar PLC-ul și modululu de intrări/ieșiri, însă este necesară analiza documentației pentru a verifica existența spațiului disponibil pentru noul echipament.	Schema electrica se poate vedea impreuna cu dulapul existent la vizita in amplasament. Nu sunt permise poze sau scanari. Schema electrica se va pune la dispozitie executantului caruia ii este atribuit proiectul in urma semnarii contractului. In dulapul existent este spațiu suficient pentru înlocuirea PLC-ului Quantum cu PLC Modicon.
Configurație server și client SCADA. Configurațiile indicate pentru server și client nu mai sunt disponibile în prezent ca echipamente noi. Vă rugăm să confirmați dacă este acceptată ofertarea unor configurații echivalente, actuale, cu performanțe cel puțin similare sau superioare.	Se accepta configurații echivalente, actuale, cu performanțe echivalente sau superioare.
Rack servere. În CS nu este menționată furnizarea unui rack pentru servere. Vă rugăm să confirmați dacă acesta există deja în amplasament sau dacă trebuie inclus în ofertă.	Există rack pentru servere, nu trebuie oferat.

UPS pentru servere. De asemenea, nu este menționat un sistem UPS pentru servere. Vă rugăm să precizați dacă există un UPS dedicat sau dacă acesta trebuie prevăzut în ofertă.	Există UPS pentru servere, nu trebuie oferat.
Vizită în amplasament. Pentru o evaluare corectă a condițiilor existente și dimensionarea adecvată a soluției tehnice, vă rugăm să ne comunicați posibilitatea efectuării unei vizite în amplasament.	Dacă se dorește, vom solicita beneficiarului final permisiunea de a face o vizită în centrală. Trebuie anunțat cu minim o zi înainte data în care doriți să faceți vizita, numele persoanelor și să ne puneți la dispoziție o copie după CI pentru persoanele care vor veni în centrală.
Totodată, având în vedere necesitatea efectuării vizitei și a analizării documentației tehnice detaliate, pentru a putea întocmi o ofertă completă și bine fundamentată, vă rugăm să acceptați decalarea termenului de depunere a ofertelor cu 14 zile.	Se acceptă prelungirea termenului de depunere a ofertelor până în data de 23.03.2026 la ora 9⁰⁰.