

CLARIFICARE

privind achiziția de

„ELECTROPOMPE APĂ DE RĂCIRE ȘI FILTRE CU AUTOCURĂȚARE PENTRU RETEHNOLOGIZARE HA1-4, CHE DIMITRIE LEONIDA”

Solicitare operator economic	Răspuns achizitor
	Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. (denumită în continuare „S.S.H. Hidroserv S.A.”), societate ce nu este autoritate contractantă, având în vedere documentația de atribuire ce are ca obiect achiziția de „ELECTROPOMPE APĂ DE RĂCIRE ȘI FILTRE CU AUTOCURĂȚARE PENTRU RETEHNOLOGIZARE HA1-4, CHE DIMITRIE LEONIDA”, prin procedura de Licitare deschisă, postată pe site-ul societății în data de 13.07.2026, vă comunică următoarele:
1. „Vă rugăm să ne puneți la dispoziție planurile stației de pompare, inclusiv dimensiunile și configurația bazinului de pompare.”	Fiecare electropompa aspira apa din cate 1 (un) bazin de aspiratie. Fiecare bazin are dimensiunile: BxLxH = 1,1x3,2x1,9 si radierul la nivelul 360,30 mASL. In ceea ce priveste planurile statiei de pompare, va punem la dispozitie doua desene. (IAR-026-002, IAR-026-003)
2. „Vă rugăm să ne comunicați adâncimea de instalare a pompelor și nivelurile caracteristice ale apei (nivel minim, normal și maxim de funcționare).”	Nivele caracteristice: - Nivel maxim in bazinul de linistire: 370,5 mASL; - Nivel radier camera pompe: 365,5 mASL; - Nivel radier bazin de aspiratie: 360,3 mASL; - Nivel minim de functionare pompe: 361,3 mASL; - Nivel pornire pompe in regim manual: 361,3 mASL;
3. „Vă rugăm să confirmați dacă pompele vor funcționa cu convertizor de frecvență (VFD).”	Pompele vor functiona cu convertizor de frecventa.
4. „Vă rugăm să ne comunicați temperatura lichidului pompat în condiții normale de funcționare.”	Temperatura este in functie de anotimp, pe timpul iernii poate avea intre 4-6 grade iar pe timpul verii intre 10-12 grade.
5. „Vă rugăm să precizați dacă în apa pompată se regăsesc și alte substanțe sau fluide (aditivi, inhibitori de coroziune, glicol, substanțe chimice etc.) care ar putea influența selecția materialelor pompei.”	Apa pompata este apa curata provenita din lacul de acumulare Izvorul Muntelui.
6. „Vă rugăm să confirmați că este acceptată o execuție a motorului electric cu grad de protecție IP55 și corpul pompei IP65.”	Gradul de protectie trebuie sa fie IP65 nu se accepta alta varianta.

