CLARIFICARE

privind achiziția de

„ELECTROPOMPE APĂ DE RĂCIRE ȘI FILTRE CU AUTOCURĂȚARE PENTRU RETEHNOLOGIZARE HA1-4, CHE DIMITRIE LEONIDA”

Solicitare operator economic	Răspuns achizitor
	Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. (*denumită în continuare „S.S.H. Hidroserv S.A.”*), societate ce nu este autoritate contractantă, având în vedere documentația de atribuire ce are ca obiect achiziția de *„ELECTROPOMPE APĂ DE RĂCIRE ȘI FILTRE CU AUTOCURĂȚARE PENTRU RETEHNOLOGIZARE HA1-4, CHE DIMITRIE LEONIDA*”, prin procedura de Licitație deschisă, postată pe site-ul societății în data de 13.07.2026, vă comunică următoarele:
„Conform Caietului de Sarcini E56348/15.06.2026, sunt specificati parametrii hidraulici si mecanici ai electropompei verticale, insa nu este precizata geometria de aspiratie/refulare. In acest sens, va rugam sa confirmati daca pompele trebuie sa fie: • executate cu absorbtie verticala (aspiratie din partea inferioara) si refulare orizontala DN200, PN10, sau • executate cu absorbtie si refulare dispuse in linie (configuratie inline).”	Pompa este cu aspiratie verticala (aspiratie situata la partea inferioara) si refulare orizontala DN200, PN10, conform desenului de mai jos. 
„De asemenea, va rugam sa confirmati montajul uscat al acestor electropompe, in oricare dintre cele doua executii”.	Confirmam montajul uscat al acestor electropompe.