

CLARIFICARE

privind achiziția de

„Regulator Automat de viteză (RAV)” din cadrul lucrărilor **„LN3 HA1 CHE Poiana Teiului”**

Solicitare operator economic	Răspuns achizitor
	Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. (<i>denumită în continuare „S.S.H. Hidroserv S.A.</i> , având în vedere documentația de atribuire „Regulator Automat de viteză (RAV)” din cadrul lucrărilor „LN3 HA1 CHE Poiana Teiului” elaborată în cadrul procedurii de Licitație deschisă, postată pe site-ul societății în data de 05.08.2026, nefiind entitate contractantă, vă comunicăm următoarele:
1. În caietul de sarcini se specifică : “Parte hidraulică cu servovalve Rexroth cu comanda în tensiune”. Există și vreo cerință legată de tipul de distribuitor proporțional, un anumit Dn (pentru uniformizarea instalațiilor din amenajare) ?	Servovalve Rexroth cu Dn similar cu RAV existent la CHE Vaduri/ CHE Pangarati, respectiv Dn 32mm.
2. Furnitura trebuie să cuprindă circuitul de ulei, conform paragrafului de mai jos ? h) circuit ulei de reglaj din inox - între servomotor de acționare AD sertar de acționare - între cap de distribuție și sertar de acționare rotor - între GUP și sertare, filtre, electrodistribuitoare de acționare - între sertar de avarie și electrodistribuitor de avarie principal	Circuitul de ulei din inox cuprinde toate cele specificate la punctul h).